mb microbact ag

CH-4900 Langenthal, Gaswerkstr. 66A
Tel. 062 963 00 11, Fax 062 963 18 01

www.microbact.ch

Einwohnergemeinde Ochlenberg
Dorf 87
3476 Oschwand

Microbact-Nr.: 26-016718

Prüfbericht

Probe*	Trinkwasser
Gemeinde*	Seeberg
Probenahmestelle*	QWPW Baschiloch, Baschiloch 8, 3476 Oschwand
Datum der Probenahme*	20.08.2026
Zeitpunkt der Probenahme*	07:50
Temperatur bei Probenahme (°C)*	9.5
Temperatur bei Eingang im Labor (°C)	15.8
Zeit bei Entgegennahme im Labor	10:23
Auftrag vom	20.08.2026
Prüfungsbeginn	20.08.2026
Prüfungsende	24.08.2026

*vom Kunden angegebene Daten

Angaben zur Durchführung

Die Ergebnisse beziehen sich auf die Probe wie erhalten.

Ergebnis / Beurteilung:

Messgrösse	Einheit	Methode (MB-Methodennr.)	Resultat	Höchstwerte
Aerobe mesophile Keime	KBE/ml	ISO 6222 mod (L034)	0	<= 300
Escherichia coli	in 100ml	ISO 9308-1 (L039)	negativ	negativ
Enterokokken	in 100ml	ISO 7899-2 (L041)	negativ	negativ

Höchstwerte gemäss Verordnung des EDI über Wasser in öffentlich zugänglichen Bädern und Duschanlagen vom 16.Dezember 2016 (Stand am 1. Januar 2026).

Beurteilung:

Die von uns untersuchte Probe entspricht den Anforderungen gemäss der Verordnung des EDI über Trinkwasser.

Mit bestem Dank für Ihren Auftrag und freundlichen Grüssen
microbact ag

i. V. B. Schmidt
Laborleiter Mikrobiologie

Langenthal, 24.08.2026

Mit (na) bezeichnete Methoden gehören nicht zu den akkreditierten Methoden. Die Prüfergebnisse beziehen sich ausschliesslich auf die Proben und nicht auf das ganze Los. Die Angaben zur Messunsicherheit können bei der Prüfleitung eingesehen werden. Die Verantwortung für die Probenahme liegt bei der auftraggebenden Stelle. Dieser Prüfbericht darf nur als ganzes vervielfältigt werden. Die auszugsweise Vervielfältigung bedarf der schriftlichen Genehmigung der Microbact AG. Die Entscheidungsregel kann auf unserer Webseite eingesehen werden:
https://www.microbact.ch/sites/default/files/downloads/z/Entscheidungsregel.pdf
Prüfen Sie, dass dieser PDF Bericht echt und unverändert ist: http://microbact.ch/validate